

Отдел надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара

(место составления акта)

« 31 » Марта 2014 г.

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1205

По адресу/адресам: 443028, г.о. Самара, ул. 18 км. Московского шоссе, 13а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 20.02.2014 года № 1205 заместителя начальника

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

ОНД г.о.Самара (по Кировскому району) УНД Главного управления МЧС России по Самарской области – (заместителя главного государственного инспектора г.о.Самара по пожарному надзору) Суханова Сергея Владимировича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБДОУ детский сад №244

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица)

г.о. Самара

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения проверки фактотом, предметности, абсолютности структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением (по Кировскому району) Отдела надзорной деятельности г.о.

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

выездной проверки) Заведующий МБДОУ детский сад №244 Шестакова А.В. в 11.30 час.
21.03.2014 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Жидильбеков Тимур Александрович – ст. инженер отделения

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностного лица), производящего(их)

(по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный

инспектор г.о. Самара по пожарному надзору).

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдającego свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

Заведующий МБДОУ детский сад №244 Шестакова А.В.

(полностью или частично уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

самостоятельной организации (в случае проведения проверки члена контролируемой организации), присутствующая при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

| № п/п | Характер нарушения требований пожарной безопасности. | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены. | Лицо, допустившее нарушение. |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | В здании детского учреждения на 1 этаже в коридоре используются для отделки стен на путях эвакуации горючие материалы (пластиковые панели). | ППБ 101-89 п.2.1.21. В зданиях детских учреждений запрещается: б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибулей, коридоров и т.п.) горючие материалы; | Заведующий МБДОУ детский сад №244 Шестакова А.В. |
| 2. | При эксплуатации электроустановок допускается использование кабелей и проводов с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией. | ППБ 101-89 п.2.3.11. При эксплуатации электроустановок запрещается: а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией | Заведующий МБДОУ детский сад №244 Шестакова А.В. |
| 3. | Установка пожарной автоматики (АУПС) эксплуатируется в не работоспособном состоянии (5 шлейф автоматической установки пожарной сигнализации неисправен). | ППБ 101-89 п.2.5.3. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. ППР В РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п.61.Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не | Заведующий МБДОУ детский сад №244 Шестакова А.В. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) | |
| 4. | В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 допускается применение декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) | Заведующий МБДОУ детский сад №244 Шестакова А.В. |
| 5. | Не предоставлена декларация пожарной безопасности составленная в отношении объектов защиты (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.64. Требования к декларации пожарной безопасности 1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) | Заведующий МБДОУ детский сад №244 Шестакова А.В. |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 1205/1/1 от 31.03.2014г.; Предписание № 1205/1/2 от 31.03.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инженер отделения (по Кировскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору майор внутренней службы Жидильбеков Тимур Александрович
«31» марта 2014 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ детский сад №244 Шестакова А.В.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, наименование иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » 03 2014 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)