

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

**Предписание должностного лица,
уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический
надзор**

от 24 апреля 2012 года

№ 05/ 111-2

**При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 244 городского округа Самара

443072 Самарская область, город Самара, улица Московское шоссе, 18 км.

Акт по результатам мероприятий по контролю (надзору) от 24 апреля 2012 года
№ 05/111 за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации.
*Выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.*

*С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю (указать обязательные
мероприятия).*

№ п/п	Наименование мероприятий
1.	В спальнях довести площадь на 1 ребенка в ясельных группах не менее 1,8 кв.м, в дошкольных группах не менее 2.0 кв.м ((п.4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).
2.	Организовать входы в помещении стиральной и гладильной для сдачи грязного и получения чистого белья отдельными (п.4.33 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).
3.	Обеспечить отделку стен в групповых, спальнях, раздевалках групп, музыкальном зале, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (п.5.1 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).
4.	Стены помещений пищеблока облицевать глазурованной плиткой или аналогичным материалом, безвредным для здоровья детей, на высоту 1,5 м (п.5.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).
5.	Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже оборудовать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным

	режимом на поверхности пола (п.5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).
6.	В туалетных помещениях групп установить шкаф для уборочного инвентаря (п.6.24 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).
7.	Для технических целей (уборка групповой, туалета и т.д.) оборудовать в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран (п.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»).

Срок исполнения предписания от 24.04.2012 года № 05/111-2 - 01.10.2014 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчет о выполнении предписания представлять письменно в соответствии со сроками исполнения по адресу: Арцыбушевская 13 отдел надзора по гигиене детей и подростков, т: 332-05-79

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 244 городского округа Самара.

Непредставление или несвоевременное представление указанной информации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Невыполнение в указанный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области:

Гришанова И.И.

Гришанова И.И.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области:

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

Иванчина И.А.

Предписание для исполнения получил: 24 апреля 2012 года

Заведующий НБДОУ № 44

СН
подпись

Шевченко А.В.
Ф.И.О.

Руководитель:
(должностное лицо, уполномоченное
руководителем), юридического лица
или индивидуального предпринимателя