



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНД ГУ МЧС России по Самарской области  
ул. Галактионовская, 193, г. Самара, 443100. Тел.(846) 338-96-68,  
E-mail:OOGPNSAMARA@mail.ru

ОНД г.о. Самара ГУ МЧС России по Самарской области  
ул. Чернореченская, 55 г. Самара, 443096. Тел. (846) 338-25-31.  
ОНД Кировского района г.о. Самара ГУ МЧС России по Самарской области  
ул. Свободы, 148, г. Самара, 443034, Тел./факс (846) 931-56-84.

**Предписание № 91 \1\1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

«28» февраля 2013 г.

г. Сам

МБДОУ детский сад комбинированного вида №244 г.о.Самара  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, владельца собственности (гражданина), и

"27" 02.2013 г. с 12 час 00 мин до 14 час. 20 мин. проведена плановая выездная п  
Государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору, ст. инженером  
надзорной деятельности Кировского района г.о. Самара УНД ГУ МЧС России по Са  
области капитаном внутренней службы Жидильбековым Т.А.

(должность, звание, Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,  
МБДОУ детский сад комбинированного вида №244 г.о.Самара, по адресу: г. Самара, К  
район, 18 км. Московского шоссе

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ детский сад комбинированного вида №244 г.  
Шестаковой А.В.

(указываются должности, Ф.И.О., участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений треб  
пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №  
«О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероп

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	Руководителю детского учреждения организовать изучение ППБ 101-89 с работниками детского учреждения.	ППБ 101-89 п. 1.4.	01.07.2013 г.
2	Двери лестничных клеток, оборудованные устройствами для самозакрывания, привести в исправное состояние.	ППБ 101-89 п. 2.1.11.	01.07.2013 г.
3	Детское учреждение обеспечить электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.	ППБ 101-89 п. 2.3.15. ППР в РФ п. 38.	01.07.2013 г.
4	Руководителю организации не осуществил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	ППР в РФ п. 21.	01.07.2013 г.
5	Пожарный щит укомплектовать	ППР в РФ п. 482.	

	инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.		
6	Руководителю организации обеспечить своевременную перезарядку огнетушителей.	ППР в РФ п. 478.	01.07.2013 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право оспоровать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (резолюции на жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для помещений (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:

Государственный инспектор г.о. Самара по пожарному надзору, старший инженер отдела надзора за деятельностью Кировского района г.о. Самара УНД ГУ МЧС России по Самарской области  
внутренней службы Жидильбеков Т.А.

(должность, Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » 02 2013 г.



Предписание для исполнения получил: Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида №244 г.о. Самара Шестакова А.В.

« AS » (подпись) \_\_\_\_\_ 2013 г. (должность, фамилия, инициалы)

